

合力#40;六安#41;高端铸件及深加工研发制造基地项目一期公用电气设备配套10KV干式变压器和高压电气开关柜采购公告.pdf

一、项目编号：23AT47073803767

二、安徽安天利信工程管理股份有限公司受安徽合力（六安）铸造有限公司委托，对其下列产品及服务进行公开竞争性采购。欢迎资质合格的供应商前来参与，采购范围及规模如下：01包：10KV干式变压器；02包：高压电气开关柜。

包含但不局限于下表

01包：10KV干式变压器：

V法铸造车间			
1号变电所（小V）			
设备号	设备名称	型号	备注
1T1	干式变压器	2500*1500*2200 SCB14（NX2）-2500KVA 10.5/0.4KV	右出
2号变电所（特大V）			
1T2	干式变压器	2500*1500*2200 SCB14（NX2）-2500KVA 10.5/0.4KV	左出
1T6	干式变压器	2500*1500*2200 SCB14（NX2）-2000KVA 10.5/0.4KV	右出
3号变电所（中V）			
1T3	干式变压器	2500*1500*2200 SCB14（NX2）-1600KVA 10.5/0.4KV	左出
1T4	干式变压器	2500*1500*2200 SCB14（NX2）-2000KVA 10.5/0.4KV	右出
4号变电所			
1T5	干式变压器	2500*1500*2200 SCB14（NX2）-2500KVA 10.5/0.4KV	右出
清理机加变电所			
设备号	设备名称	型号	备注
2T1	干式变压器	2500*1500*2200 SCB14（NX2）-2500KVA 10.5/0.4KV	左出
2T2	干式变压器	2500*1500*2200 SCB14（NX2）-2000KVA 10.5/0.4KV	右出
涂装变电所表			
设备号	设备名称	型号	备注
3T1	干式变压器	2500*1500*2200 SCB14（NX2）-2500KVA 10.5/0.4KV	右出

02包、高压电气开关柜

V法铸造车间			
1号变电所（小V）			
设备号	设备名称	型号	接线
1BH1	高压开关柜	HXGN-12 800*1000*2200 FN12- 10D/400A	YJV22-8.7/15KV-3*95
2号变电所（特大V）			
1BH2	高压开关柜	HXGN-12 800*1000*2200 FN12- 10D/400A	YJV22-8.7/15KV-3*95
1BH6	高压开关柜	HXGN-12 800*1000*2200 FN12- 10D/400A	YJV22-8.7/15KV-3*70
3号变电所（中V）			
1BH3	高压开关柜	HXGN-12 800*1000*2200 FN12- 10D/400A	YJV22-8.7/15KV-3*70
1BH4	高压开关柜	HXGN-12 800*1000*2200 FN12- 10D/400A	YJV22-8.7/15KV-3*70
4号变电所			
1BH5	高压开关柜	HXGN-12 800*1000*2200 FN12- 10D/400A	YJV22-8.7/15KV-3*95
清理机加变电所表			
设备号	设备名称	型号	接线
2BH1	高压开关柜	HXGN-12 800*1000*2200 FN12- 10D/400A	YJV22-8.7/15KV-3*95
2BH2	高压开关柜	HXGN-12 800*1000*2200 FN12- 10D/400A	YJV22-8.7/15KV-3*70
涂装变电所表			
设备号	设备名称	型号	接线
3BH1	高压开关柜	HXGN-12 800*1000*2200 FN12- 10D/400A	YJV22-8.7/15KV-3*95
电炉高压柜（上进上出，每台柜子配备一台手车）			
1AH1	电炉高压进线柜	KYN28-12 800*1650*2200	2*YJV22-8.7/15KV- 3*240
1AH2	电炉高压出线柜	KYN28-12 800*1650*2200	YJV22-8.7/15KV- 3*120+KVV-7*2.5
1AH3	电炉高压出线柜	KYN28-12 800*1650*2200	YJV22-8.7/15KV- 3*120+KVV-7*2.5
1AH4	电炉高压进线柜	KYN28-12 800*1650*2200	2*YJV22-8.7/15KV- 3*240
1AH5	电炉高压出线柜	KYN28-12 800*1650*2200	YJV22-8.7/15KV- 3*120+KVV-7*2.5
1AH6	电炉高压出线柜	KYN28-12 800*1650*2200	YJV22-8.7/15KV- 3*120+KVV-7*2.5
1AH7	电炉高压进线柜	KYN28-12 800*1650*2200	2*YJV22-8.7/15KV- 3*240
1AH8	电炉高压出线柜	KYN28-12 800*1650*2200	YJV22-8.7/15KV- 3*120+KVV-7*2.5
1AH9	电炉高压出线柜	KYN28-12	YJV22-8.7/15KV-

		800*1650*2200	3*120+KVV-7*2.5
--	--	---------------	-----------------

以上采购范围为参考，报价方根据图纸自行核定各部分具体型号、设计等，如有漏项及少报的情况，不允许进行修改报价；

以上设备应包含方案的详细设计，设备制造、运输、卸货、安装、调试、使用培训、售后服务、相关技术资料提供、现场建设和技术协助等。具体内容详见采购文件。

三、资金来源：自筹。

四、供应商资格要求：

1、供应商须具有独立法人资格，具有有效的营业执照。

2、01包供应商需提供自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）须具有合同金额不低于300万元的10kV及以上变压器供货业绩，02包供应商需提供自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）须具有合同金额不低于200万元的高压电气开关柜供货业绩。

3、供应商未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。

4、本项目不接受联合体。

五、采购文件的获取

1、采购文件获取时间：2023年6月21日起至2023年6月30日下午17:00时（北京时间）；

2、获取方式：

（1）凡有意参加本项目的供应商，需在信e采电子交易系统（www.xinecai.com）进行企业免费注册并完善企业信息后审核通过（注册主体须选择采购供应商，须上传加盖公章的营业执照复印件及开户许可证复印件），具体操作参见《信e采—企业注册通知公告》。因未及时办理注册审核手续影响投标的，责任自负。

完成企业注册并通过审核后（审核期一般为三个工作日），可以通过互联网登录“信e采电子交易系统”，明确参加项目及标段（包号），在线缴纳采购文件费用后，下载文件及相关附件（含澄清、答疑及补充通知等文件，采购人/代理机构不再另行通知，供应商应及时关注、查阅信e采电子交易平台发布的上述相关内容，否则造成的后果自负）；联合体参与的，由联合体牵头人进行文件下载操作。用户注册成功后如需要变更初始注册信息的，应及时在信e采申请变更（信e采技术人员联系电话：400-050-9988），如因未及时变更导致不良后果，供应商责任自负。

（2）电子响应文件制作方式：

①本项目采用网上公开竞争性采购方式，请供应商在信e采系统中下载电子文件制作工具，具体操作步骤和程序请参见“资料下载”栏目—“信e采供应商操作手册”，仔细阅读采购文件要求和相

关操作手册。（如有技术问题请联系400-050-9988）。

②供应商须用数字证书签章和加密响应文件，建议使用企业法人主锁。如未办理数字证书请及时到安徽省电子认证管理中心（合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦东侧1楼大厅集中办理点）或网上直接办理，联系电话：0551-63733806，CA办理须知详见信e采系统“CA办理须知要求”。

③本项目供应商需采用最新版响应文件制作工具，具体请在“信e采电子交易系统”资料下载页面（<https://www.xinecai.com/download>）下载，软件启动时也将进行提示（需在国际互联网络通畅状态），各供应商需注意更新（更新前务必将杀毒软件及安全卫士退出，否则会导致更新失败），以免造成响应文件制作错误，如因此导致无效响应的，责任自负。

## 六、响应文件递交时间及发布公告的媒介

响应文件递交截止时间暨响应文件开启时间：2023年7月4日上午9:30（北京时间）

本次采购公告在“信e采招标采购电子交易平台”（<https://www.xinecai.com/>）、安徽省招标投标信息网（[www.ahtba.org.cn](http://www.ahtba.org.cn)）、中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com/>）等网上发布。

## 七、联系方式

采购代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司

详细地址：安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦1404室

邮编：230071

联系人：窦工

电话：0551-63736771

电子邮件：[cdou@ahbidding.com](mailto:cdou@ahbidding.com)