

安庆合力车桥有限公司工业车辆车桥智能制造基地一期工程 10kV 开闭所、变配电室电力工程

澄清公告（二）

各潜在投标人：

现对安庆合力车桥有限公司工业车辆车桥智能制造基地一期工程10kV 开闭所、变配电室电力工程（项目编号：H0GC26A01G019）相关内容澄清如下：

一、澄清内容

1. 本次招标文件中“第七章 技术标准和要求”内提到以下要求：

（二）开闭所内： 3.3 开关柜结构要求（1）投标方应承诺严格按照买方提供的系统图进行选型及制作，如提供产品与图纸不符，卖方将承担全部责任。 4.9 二次回路要求（1）根据本招标文件提供的设计要求，投标人必须提供高压开关柜的二次回路方案，并协助业主（或设计部门）进行其他相关施工安装调试。 5.2 型式试验（提供试验报告）

（四）变电所内： 4. TSVG 补偿柜要求；（2）制造商厂家具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。（提供书面承诺） 5.6 滤滤效果：2~50 次 97%及以上（提供试验报告证明）； 请问以上资料是否中标后施工前提供？。

回复：以上材料招标文件未强制要求必须在投标时提供，可中标后提供。

2. 请问我单位提供项目经理的业绩为“***项目 10kv 供配电工程外线工程”或者“****电力增容与改造项目（时间、金额、电压登记均符合）”等工程，主要施工内容为***项目的外线工程或者为****项目的增容改造工程，请明确是否符合评分要求，请回答是或者否？

回复：招标文件《详细评审标准表》中“项目经理业绩”已载明评分标准具体要求，请自行判断。

3. 因近期铜价和油价持续走高，高低压柜、变压器、电缆价格均受影响，目前主材询价约高于控制价 10%至 15%，项目总体成本已经超出控制价，本项目评标办法中投标报价最低降幅为 8%，结合以上原因，为确保招投标工作顺利实施，恳请重新核准并合理调整本项目控制价为感。

回复：本项目控制价不进行调整。

以上澄清公告内容是招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。如澄清公告内容与招标文件存在描述不一致，以澄清公告内容为准。

二、联系方式

招 标 人：安庆合力车桥有限公司

地 址：安徽省安庆市经开区迎宾西路 309 号

联 系 人：刘工

电 话：0556-5345330

招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路 888 号

联 系 人：王伟、王瑜秀、许金亮

电 话：0551-66061479、15055137710

2026 年 3 月 10 日